OBSZAR ZAOPATRYWANIA

Stacja Uzdatniania Wody	Obszar zasilania w wodę
WŁASNE UJĘCIA	
Wolice	**Barcin, Wolice, Knieja, Krotoszyn, Pturek**, **część m. Barcin Wieś** (osiedla na obrzeżach Barcina do wysokości stadionu), **część m. Sadłogoszcz** (posesje wzdłuż drogi wojewódzkiej oraz drogi powiatowej do punktu energetyki), **część m. Zalesie Barcińskie** (posesje wzdłuż drogi wojewódzkiej w kierunku Piechcina)
Piechcin	**Piechcin, Aleksandrowo, Sadłogoszcz** (z wyjątkiem obszaru zasilanego z SUW Wolice), **Zalesie Barcińskie** (z wyjątkiem obszaru zasilanego z SUW Wolice), **Bielawy** (zakłady)
Mamlicz	**Mamlicz, Augustowo, Barcin Wieś** (z wyjątkiem obszaru zasilanego z SUW Wolice), **Dąbrówka Barcińska, Gulczewo, Julianowo, Józefinka, Kania, Złotowo**
WODA KUPOWANA	
Jadowniki Rycerskie – obsługiwane przez WiK Żnin	**Młodocin**
Krzekotowo – obsługiwane przez Gminę Dąbrowa	**Szeroki Kamień**

JAKOŚĆ WODY

Parametr wskaźnikowy	Jednostka	Stacja Wodociągowa w Wolicach	Stacja Wodociągowa w Piechcinie	Stacja Wodociągowa w Mamliczu	Dopuszczalne wartości wskaźników*
		Data badania: 22.07.2026	*Data badania: 07.08.2026*	*Data badania: 07.08.2026*	
Odczyn (pH)	-	7,4	7,4	7,4	**6,5 – 9,5**
Barwa	mg Pt/l	<5	<5	<5	**≤ 15**
Zapach (TON)		<1	<1	<1	**akceptowalny**
Smak (TFN)		<1	<1	<1	**akceptowalny**
Mętność	NTU	0,19	0,21	<0,10	**≤ 1**
Żelazo	µg/l	< 60,0	< 60,0	< 60,0	**≤ 200**
Mangan	µg/l	32,9	33,9	<4,0	**≤ 50**
Twardość ogólna	mg $CaCO_3$/l	362	499**	303**	**60 – 500**
Bakterie grupy coli	jtk/100ml	0	0	0	**0**
Escherichia coli	jtk/100ml	0	0	0	**0**
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 st. C	jtk/1 ml	nie wykryto	nie wykryto	nie wykryto	**Zalecana: < 100 jtk/1ml**
Enterokoki kałowe	jtk/100ml	0	0	0	**0**

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017.2294)

** Badanie z dnia 11.06.2026 r.

Nazwa i adres laboratorium wykonującego badania:

SGS Polska Sp. z o.o.
Laboratorium Środowiskowe
ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna

TWARDOŚĆ WODY – PRZELICZENIE JEDNOSTEK

	mg $CaCO_3$/l	mval/l	stopnie niemieckie (^{0}n lub ^{0}dH)	stopnie francuskie (^{0}f)	stopnie angielskie (^{0}e)	mmol/l
Stacja Wodociągowa w Wolicach	362	7,24	20,27	36,2	25,34	3,62
Stacja Wodociągowa w Piechcinie	499	9,98	27,94	49,9	34,93	4,99
Stacja Wodociągowa w Mamliczu	303	6,06	16,97	30,3	21,21	3,03